

geba Ausschreibungstexte

Art.-Nr.

Langtext

33080

geba Feuerabschluss AVR-FLI-VE 80,
DN 80 - Ø 114 mm, L 198 mm
Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-FLI-VE 90 (ho+ve). Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 80 nach Ö-NORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 2008-0885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199.01. Einbau vertikal (ve), unter und in Geschossdecken, im Weichschott oder Mörtelverguss. Keine klassifizierte Schachtverkleidung der Lüftungsleitung erforderlich. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw.

Herstellung:
geba Bartholomäus GmbH
Bachstraße 10
89607 Emerkingen
Deutschland

Liefernachweis:
SAWA-ARION GmbH
Seestraße 38
A-5322 Hof bei Salzburg
Tel.: +43 6229 20011 0
www.sawa-arion.com - info@sawa-arion.com

33100

geba Feuerabschluss AVR-FLI-VE 100
DN 100 - Ø 134 mm, L 208 mm
Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-FLI-VE 90 (ho+ve). Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 100 nach Ö-NORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 2008-0885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199.01. Einbau vertikal (ve), unter und in

geba Ausschreibungstexte

Art.-Nr.

Langtext

Geschossdecken, im Weichschott oder Mörtelverguss. Keine klassifizierte Schachtverkleidung der Lüftungsleitung erforderlich. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw.

Herstellung:
geba Bartholomäus GmbH
Bachstraße 10
89607 Emerkingen
Deutschland

Liefernachweis:
SAWA-ARION GmbH
Seestraße 38
A-5322 Hof bei Salzburg
Tel.: +43 6229 20011 0
www.sawa-arion.com - info@sawa-arion.com

33125

geba Feuerabschluss AVR-FLI-VE 125
DN 125 - Ø 159 mm, L 221 mm
Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-FLI-VE 90 (ho+ve). Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 125 nach Ö-NORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 2008-0885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199.01. Einbau vertikal (ve), unter und in Geschossdecken, im Weichschott oder Mörtelverguss. Keine klassifizierte Schachtverkleidung der Lüftungsleitung erforderlich. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw.

Herstellung:
geba Bartholomäus GmbH
Bachstraße 10

geba Ausschreibungstexte

Art.-Nr.

Langtext

89607 Emerkingen
Deutschland

Liefernachweis:
SAWA-ARION GmbH
Seestraße 38
A-5322 Hof bei Salzburg
Tel.: +43 6229 20011 0
www.sawa-arion.com - info@sawa-arion.com

33140

geba Feuerabschluss AVR-FLI-VE 140
DN 140 - Ø 174 mm, L 228 mm
Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-FLI-VE 90 (ho+ve). Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 140 nach Ö-NORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 2008-0885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199.01. Einbau vertikal (ve), unter und in Geschossdecken, im Weichschott oder Mörtelverguss. Keine klassifizierte Schachtverkleidung der Lüftungsleitung erforderlich. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw.

Herstellung:
geba Bartholomäus GmbH
Bachstraße 10
89607 Emerkingen
Deutschland

Liefernachweis:
SAWA-ARION GmbH
Seestraße 38
A-5322 Hof bei Salzburg
Tel.: +43 6229 20011 0
www.sawa-arion.com - info@sawa-arion.com

33150

geba Feuerabschluss AVR-FLI-VE 150
DN 150 - Ø 198 mm, L 238 mm

geba Ausschreibungstexte

Art.-Nr.

Langtext

Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-FLI-VE 90 (ho+ve). Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 150 nach Ö-NORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 2008-0885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199.01. Einbau vertikal (ve), unter und in Geschossdecken, im Weichschott oder Mörtelverguss. Keine klassifizierte Schachtverkleidung der Lüftungsleitung erforderlich. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw. Anschlussbundkragen auf 150 mm reduziert.

Herstellung:
geba Bartholomäus GmbH
Bachstraße 10
89607 Emerkingen
Deutschland

Liefernachweis:
SAWA-ARION GmbH
Seestraße 38
A-5322 Hof bei Salzburg
Tel.: +43 6229 20011 0
www.sawa-arion.com - info@sawa-arion.com

33160

geba Feuerabschluss AVR-FLI-VE 160
DN 160 - Ø 198 mm, L 238 mm
Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-FLI-VE 90 (ho+ve). Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 160 nach Ö-NORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 2008-0885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199.01. Einbau vertikal (ve), unter und in Geschossdecken, im Weichschott oder Mörtelverguss. Keine klassifizierte Schachtverkleidung der Lüftungsleitung

geba Ausschreibungstexte

Art.-Nr.

Langtext

erforderlich. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw.

Herstellung:

geba Bartholomäus GmbH
Bachstraße 10
89607 Emerkingen
Deutschland

Liefernachweis:

SAWA-ARION GmbH
Seestraße 38
A-5322 Hof bei Salzburg
Tel.: +43 6229 20011 0
www.sawa-arion.com - info@sawa-arion.com

33180

geba Feuerabschluss AVR-A 180
DN 180 - Ø 218 mm, L 248 mm
Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-A (ho+ve). Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 180 nach Ö-NORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 2008-0885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199.01. Einbau vertikal (ve), unter und in Geschossdecken, im Weichschott oder Mörtelverguss. Keine klassifizierte Schachtverkleidung der Lüftungsleitung erforderlich. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw. Der Einsatz muss unter Hinweis auf obigen Prüfbericht im Rahmen der Baugenehmigung beantragt werden.

Herstellung:

geba Bartholomäus GmbH
Bachstraße 10
89607 Emerkingen
Deutschland

geba Ausschreibungstexte

Art.-Nr.

Langtext

Liefernachweis:
SAWA-ARION GmbH
Seestraße 38
A-5322 Hof bei Salzburg
Tel.: +43 6229 20011 0
www.sawa-arion.com - info@sawa-arion.com

33200

geba Feuerabschluss AVR-A 200
DN 200 - Ø 238 mm, L 258 mm
Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-A (ho+ve). Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 200 nach Ö-NORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 2008-0885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199.01. Einbau vertikal (ve), unter und in Geschossdecken, im Weichschott oder Mörtelverguss. Keine klassifizierte Schachtverkleidung der Lüftungsleitung erforderlich. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw. Der Einsatz muss unter Hinweis auf obigen Prüfbericht im Rahmen der Baugenehmigung beantragt werden.

Herstellung:
geba Bartholomäus GmbH
Bachstraße 10
89607 Emerkingen
Deutschland

Liefernachweis:
SAWA-ARION GmbH
Seestraße 38
A-5322 Hof bei Salzburg
Tel.: +43 6229 20011 0
www.sawa-arion.com - info@sawa-arion.com

34080

geba Feuerabschluss AVR-FLI-VE-KRS-M 80
DN 80 - Ø 114 mm, L 198 mm

geba Ausschreibungstexte

Art.-Nr.

Langtext

Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-FLI-VE 90 zum Wandeinbau mit integrierter Kaltrauchsperr mit Magnetverschluss 10 Pa, Typ KRS-M. Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 80 nach Ö-NORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 2008-0885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199.01. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw.

Herstellung:
geba Bartholomäus GmbH
Bachstraße 10
89607 Emerkingen
Deutschland

Liefernachweis:
SAWA-ARION GmbH
Seestraße 38
A-5322 Hof bei Salzburg
Tel.: +43 6229 20011 0
www.sawa-arion.com - info@sawa-arion.com

34100

geba Feuerabschluss AVR-FLI-VE-KRS-M 100
DN 100 - Ø 134 mm, L 208 mm
Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-FLI-VE 90 zum Wandeinbau mit integrierter Kaltrauchsperr mit Magnetverschluss 10 Pa, Typ KRS-M. Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 100 nach Ö-NORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 2008-0885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199.01. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten,

geba Ausschreibungstexte

Art.-Nr.

Langtext

Dunstabzugshauben usw.

Herstellung:
geba Bartholomäus GmbH
Bachstraße 10
89607 Emerkingen
Deutschland

Liefernachweis:
SAWA-ARION GmbH
Seestraße 38
A-5322 Hof bei Salzburg
Tel.: +43 6229 20011 0
www.sawa-arion.com - info@sawa-arion.com

34125

geba Feuerabschluss AVR-FLI-VE-KRS-M 125
DN 125 - Ø 159 mm, L 221 mm
Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-FLI-VE 90 zum Wandeinbau mit integrierter Kaltrauchsperrung mit Magnetverschluss 10 Pa, Typ KRS-M. Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 125 nach Ö-NORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 2008-0885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199.01. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw.

Herstellung:
geba Bartholomäus GmbH
Bachstraße 10
89607 Emerkingen
Deutschland

Liefernachweis:
SAWA-ARION GmbH
Seestraße 38
A-5322 Hof bei Salzburg
Tel.: +43 6229 20011 0
www.sawa-arion.com - info@sawa-arion.com

34150

geba Feuerabschluss AVR-FLI-VE-KRS-M 150
DN 150 - Ø 198 mm, L 238 mm
Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen

geba Ausschreibungstexte

Art.-Nr.

Langtext

gen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-FLI-VE 90 zum Wandeinbau mit integrierter Kaltrauchsperr mit Magnetverschluss 10 Pa, Typ KRS-M. Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 150 nach Ö-NORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 2008-0885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199.01. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw. Anschlussbundkragen auf 150 mm reduziert.

Herstellung:
geba Bartholomäus GmbH
Bachstraße 10
89607 Emerkingen
Deutschland

Liefernachweis:
SAWA-ARION GmbH
Seestraße 38
A-5322 Hof bei Salzburg
Tel.: +43 6229 20011 0
www.sawa-arion.com - info@sawa-arion.com

34160

geba Feuerabschluss AVR-FLI-VE-KRS-M 160
DN 160 - Ø 198 mm, L 238 mm
Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-FLI-VE 90 zum Wandeinbau mit integrierter Kaltrauchsperr mit Magnetverschluss 10 Pa, Typ KRS-M Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 160 nach Ö-NORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 2008-0885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199.01. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten,

geba Ausschreibungstexte

Art.-Nr.

Langtext

Dunstabzugshauben usw.

Herstellung:
geba Bartholomäus GmbH
Bachstraße 10
89607 Emerkingen
Deutschland

Liefernachweis:
SAWA-ARION GmbH
Seestraße 38
A-5322 Hof bei Salzburg
Tel.: +43 6229 20011 0
www.sawa-arion.com - info@sawa-arion.com

34200

geba Feuerabschluss AVR-A-KRS-M 200
DN 200 - Ø 238 mm, L 258 mm
Feuerabschluss-Austria für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008, Typ AVR-A zum Wandeinbau mit integrierter Kaltrauchsperrschicht mit Magnetverschluss 10 Pa, Typ KRS-M Zum Einbau in Lüftungsanlagen für Zu- und Abluft aus Stahlrohr, z.B. Wickelfalz zum Patent angemeldet. Absolut freier Querschnitt, keine Schmetterlingsklappe, geprüfter Feuerabschluss DN 200 nach Ö-NORM H 6027:2008. Prüfbericht MA39-VFA 2008-0885 01 und 02, MA39-VFA 2008-1199.01. Einbau horizontal (ho), in Wänden bei Durchdringung brandabschnittsbildender Bauteile, z.B. Trennwände oder klassifizierte Schachtwände. Zum Anschluss von: Zu- und Abluftgeräteeinheiten, Zu- und Abluftventilen, Einzellüftungsgeräten, Dunstabzugshauben usw. Der Einsatz muss unter Hinweis auf obigen Prüfbericht im Rahmen der Baugenehmigung beantragt werden.

Herstellung:
geba Bartholomäus GmbH
Bachstraße 10
89607 Emerkingen
Deutschland

Liefernachweis:
SAWA-ARION GmbH
Seestraße 38
A-5322 Hof bei Salzburg
Tel.: +43 6229 20011 0
www.sawa-arion.com - info@sawa-arion.com

geba Ausschreibungstexte

Art.-Nr. Langtext

30000A

geba BFH Befestigungssatz
für Holzbalkendecke
geba-Befestigungssatz für Einbau der
geba Feuerabschluss-Austria AVR-FLI-VE /
geba Feuerabschluss-Austria AVR-A bzw.
geba Feuerabschluss-Austria AVR-FLI-VE-
KRS-M / geba Feuerabschluss-Austria AVR-
A-KRS-M in Holzbalkendecke.

Herstellung:
geba Bartholomäus GmbH
Bachstraße 10
89607 Emerkingen
Deutschland

Liefernachweis:
SAWA-ARION GmbH
Seestraße 38
A-5322 Hof bei Salzburg
Tel.: +43 6229 20011 0
www.sawa-arion.com - info@sawa-arion.com

30010A

geba BFW Befestigungssatz
für Schachtwand
geba-Befestigungssatz für Einbau der
geba Feuerabschluss-Austria AVR-FLI-VE /
geba Feuerabschluss-Austria AVR-A bzw.
geba Feuerabschluss-Austria AVR-FLI-VE-
KRS-M / geba Feuerabschluss-Austria AVR-
A-KRS-M an Schachtwand.

Herstellung:
geba Bartholomäus GmbH
Bachstraße 10
89607 Emerkingen
Deutschland

Liefernachweis:
SAWA-ARION GmbH
Seestraße 38
A-5322 Hof bei Salzburg
Tel.: +43 6229 20011 0
www.sawa-arion.com - info@sawa-arion.com