



Institut für Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung

ZERTIFIKAT

Nr.: 320111703-1

Datum: 17.11.2020

Techniker: Konrad MAYR / AM

DW: 883

HERSTELLER:

Bartholomäus GmbH

Bachstrasse 10
89607 Emerkingen
DEUTSCHLAND

BAUPRODUKT:

Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung in
Lüftungsleitungen
Brandschutzklappe Typenbezeichnung:
„WFK“

HERSTELLERWERK:

Bartholomäus GmbH
Bachstrasse 10
89607 Emerkingen
DEUTSCHLAND

TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

Das Bauprodukt erfüllt die Anforderungen an die
harmonisierte Norm EN 15650:2010.





- PRÜFUNG/KLASSIFIZIERUNG:** Die Brandschutzklappe wurde nach EN 15650:2010 und den mitgeltenden Normen geprüft und klassifiziert. Sie besteht im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen, mindestens der Klasse A2-s1, d0 nach EN 13501-1. Die übrigen Komponenten bestehen aus Baustoffen, mindestens E-d2 nach EN 13501-1.
- ÜBERWACHUNG:** Die Produktion und die werkseigene Produktionskontrolle werden jährlich auf der Grundlage eines unbefristet geltenden Zertifizierungsvertrages überwacht.
- GÜLTIGKEIT:** Dieses Zertifikat ist unter der Voraussetzung, dass sich das Produkt und der Anwendungsbereich des Produkts nicht verändern unbefristet gültig
- AUSFÜHRENDER:** Ing. Konrad MAYR

**IBS-INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK UND
SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.**

Ing. Konrad MAYR
Techniker

Mag. Ing. Robert BRENNER
Zeichnungsberechtigter

Informationen zu mehrfach elektronisch signierten Dokumenten finden Sie [hier!](#)